



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Восточно-Сибирская
транспортная прокуратура
Тайшетская
транспортная прокуратура
ул. Андреева, 6, г. Тайшет,
Иркутская область, 665000
тел, факс: (39563) 5-36-39
e-mail: vstp18@irmail.ru

Директору НОУ «Школа-интернат № 24 ОАО
«РЖД»»

Шелеховой Н.О.

13.12.2013 № 02-15-2013

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Тайшетской транспортной прокуратурой 9 декабря 2013 года с участием специалиста отдела надзорной деятельности по Тайшетскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Иркутской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в НОУ «Школа-интернат № 24 ОАО «РЖД»», в ходе которой установлено следующее:

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В нарушение требований п. 23 «ж» «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года (далее по тексту – Правила), допускается загромождение дверей на путях эвакуации.

В нарушение требований ст. 4, ст. 6, ст. 123 ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 Правил запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

A 000986

В нарушение требований ст. 4, ст. 6, ст. 123 ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 478 Правил руководителем организации не обеспечены наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, приняв меры по устранению допущенных нарушений законодательства о пожарной безопасности, их причин и условий, им способствующих;
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц;
3. О дне рассмотрения представления письменно уведомить Тайшетского транспортного прокурора для обеспечения явки представителя прокуратуры при его рассмотрении;
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме Тайшетскому транспортному прокурору в установленный законом месячный срок с приложением копии протокола оперативного совещания, приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Прокурор
советник юстиции

И.Г. Рахматуллин